

INSPECCIÓN PERIODICA DE INSTALACIONES DESTINADAS AL ALMACENAMIENTO DE CARBURANTES Y
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PARA SU CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN

CERTIFICADO Nº **PV14032508/7801/10/1**

Ref: C-IP3-RP-h1/1

D. **ANTONIO MANUEL SANTIAGO CASABLANCA**, en nombre y representación de OCA ICP ,S.A , con domicilio social en Avda. de Europa 19, edif. 2, PI 2ª, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Organismo de Control autorizado, acreditado por ENAC con acreditación nº OC-I/030.

CERTIFICA:

Que la siguiente instalación de almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos para su consumo en la propia instalación:

TITULAR: **CONTRATAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS, S.A. (CONYSER) (A-10173358)**

EMPLAZAMIENTO: **P.I. ALDEA MORET CALLE CAÑADA S/N CP 10195 ALDEA MORET (CÁCERES)**

TIPO DE INSTALACION: **GASOLEO A PARA CONSUMO PROPIO**

☐ Exterior ☒ Interior ☒ Enterrada ☐ De superficie ☐ Semienterrada

CAPACIDAD TOTAL DE ALMACENAMIENTO:

☐ Clase B, V= m³ ☒ Clase C, V= **30 m³** ☐ Clase D, V= m³

Con número de inscripción en el registro industrial 10/15.764 con actividad consumo propio.

Ha sido sometida en fecha **15/07/2014** a las comprobaciones y controles especificados en el punto 39 de la ITC-MI-IP03 aprobada por RD 1523/1999 de 1 de Octubre (BOE 22-10-99), siendo el resultado de la inspección **NO SATISFACTORIO**.

- **Falta inspección reglamentaria de Baja tensión.**

Y para que conste, se emite el presente acta por triplicado en **Aldea Moret, a 15 de julio de 2013**

Por OCA ICP,S.A.U.

El inspector

OCA ICP

Fdo: Antonio Manuel Santiago Casablanca

OCA ICP S.A.U., Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditación nº OC-I/030, domicilio en C/ Ana Finch, 8 bajo M de Mérida, ha procedido a efectuar la Inspección de la instalación que se describe a continuación, de acuerdo a la ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002).

DATOS DEL TITULAR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONYSER	D.N.I. / C.I.F.: A-10017358
DOMICILIO: P.I. ALDEA MORET CALLE CAÑADA S/N	C.P.: 10195
LOCALIDAD: ALDEA MORET	PROVINCIA: CÁCERES

DATOS DE LA INSTALACIÓN

DENOMINACIÓN / ALCANCE / TÍTULO PROYECTO: CONYSER (USO PROPIO)		
DIRECCIÓN: P.I. ALDEA MORET CALLE CAÑADA S/N		
LOCALIDAD: ALDEA MORET	PROVINCIA: CÁCERES	C.P.: 10195
POTENCIA CONTRATADA (KW): 11,08	GRUPO Y TIPO (AP. 3.1 ITC-BT-04): LOCAL RIESGO INCENDIO Y EXPLOSIÓN (I)	
ESQUEMA DISTRIBUCIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> TT	<input type="checkbox"/> TN : <input type="checkbox"/> TN-S	<input type="checkbox"/> TN-C-S <input type="checkbox"/> IT
Nº EXPEDIENTE/ Nº REG. INDUSTRIAL/ OTROS:		

NORMATIVA APLICABLE:	<input type="checkbox"/> R.E.B.T. (Decreto 2413/1973) <input type="checkbox"/> PERIÓDICA		
	<input checked="" type="checkbox"/> R.E.B.T. (R.D. 842/2002)	<input checked="" type="checkbox"/> PERIÓDICA	
	<input type="checkbox"/> ZONAS COMUNES DE EDIFICIOS CON POTENCIA TOTAL INSTALADA > 100 KW		
	<input type="checkbox"/> INICIAL: AUTOR PROYECTO:		
Nº COLEGIADO:	COLEGIO:		
Nº VISADO:	FECHA:	Nº ANEXO:	

Este Organismo de Control CERTIFICA:

INSPECCIONES INICIALES

- ☐ Que comprobada la documentación presentada, la misma cumple con las exigencias establecidas en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas complementarias que les son de aplicación, aprobado por R.D. 842/2002 de 2 de agosto.
- ☐ Que una vez finalizada la instalación eléctrica descrita y reconocida visualmente en sus partes accesibles, se comprueba la correspondencia de la misma con la documentación aportada, no detectándose defectos reglamentarios, emitiéndose por tanto:

INSPECCIONES PERIÓDICAS

- ☒ Que efectuada la inspección de las instalaciones eléctricas de B.T. descritas y reconocida visualmente en sus partes accesibles de acuerdo a la normativa que le es de aplicación y en base a los resultados obtenidos, emite el siguiente certificado con resultado:

☐ FAVORABLE

☒ CONDICIONADO

☐ NEGATIVO

Caso de dictaminarse con resultado Condicionado o Negativo, se adjunta relación de las anomalías detectadas, con la calificación de las mismas y los plazos máximos para su corrección.

La citada instalación deberá ser inspeccionada de nuevo antes de **6 MESES**.

ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO


En ALDEA MORET, a 15/07/2014



Fdo.: ANTONIO MANUEL SANTIAGO CASABLANCA
Inspector Reglamentario

NOTA IMPORTANTE

Cualquier modificación que se realice en esta instalación eléctrica, deberán ejecutarse de acuerdo a la normativa vigente por instalador autorizado, documentándose correctamente. (ITC-BT-04 R.D. 842/2002).

COD.	DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACION	CALIF.	INCUMPLE NORMA O ARTÍCULO	PLAZO MÁXIMO
1	No existe inspección reglamentaria anterior	Leve		Próx. Inspecc.
2	No existe interruptor general de corte en el subcuadro	Grave	ITC-BT-019	6 meses
3	No existe pinza de descarga electrostática para llenado de depósitos	Grave	ITC-BT-018	6 Meses
4	No existe alumbrado de emergencia cercano al cuadro eléctrico	Grave	ITC-BT-028	6 Meses
5	Cuadro eléctrico sin tapa de protección	Leve		Próx. Inspecc.
6	Circuitos sin identificar	Leve		Próx. Inspecc.
			EL ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO	
			 Fdo.: ANTONIO M. SANTIAGO CASABLANCA	

CALIFICACIÓN DE DEFECTOS: D.L.- DEFECTO LEVE (CERTIFICADO FAVORABLE)
D.G.- DEFECTO GRAVE (CERTIFICADO CONDICIONADO)
D.M.G.- DEFECTO MUY GRAVE (CERTIFICADO NEGATIVO)

**PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN TUBERÍAS
ASOCIDAS A 1 TANQUE ENTERRADO EN:**

**CONYSER
P.I. ALDEA MORET CALLE CAÑADA S/N
10195 ALDEA MORET (CÁCERES)**

TANQUE 1: Gasóleo A

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN TUBERÍAS
ASOCIADAS AL TANQUE Nº 1 DE
GASOLEO A, 30 M³

SEDE SOCIAL

AVDA EUROPA 19 EDIF 2 PLANTA 2
28224 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
DELEGACIÓN DE EXTREMADURA
C/ Ana finch, 8 bajo M
06800 Mérida (Badajoz)
Tlfno: 924 387 598 Fax: 924 387 597



PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIAS DE INSTALACIONES PETROLIFERAS

Certificado nº PV14032508/7805/10/1

(Ref: C-IP4-E/T.- h 1/1)

D. ANTONIO MANUEL SANTIAGO CASABLANCA en nombre y representación de OCA ICP, S.A.U. ,
con domicilio social en Avda de Europa 19, Edif. 2, planta 2ª 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid),

CERTIFICA:

Que la siguiente tubería de instalación petrolífera:

- | | |
|-------------------------------|---|
| • PROPIETARIO: | CONYSER |
| • EMPLAZAMIENTO: | P.I. ALDEA MORET C/ CAÑADA S/N CP 10195 ALDEA MORET |
| • FUNCIÓN: | DESCARGA |
| • MATERIAL/DIÁMETRO/LONGITUD: | POLIETILENO / 4" / 4 |
| • TANQUE AL QUE PERTENECE: | TANQUE Nº 1 gasóleo A |

Ha sido sometida en fecha **15/07/2014**, a la presión de prueba de 2 bar durante 30 minutos
no habiéndose observado fugas ni deformaciones permanentes apreciables.

Resultado: **SATISFACTORIO**

Y para que conste, se emite el presente certificado en Badajoz, a 15 de junio de 2014.

Por OCA ICP, S.A.U.

El Inspector

Fdo: ANTONIO MANUEL SANTIAGO CASABLANCA

SEDE SOCIAL

AVDA EUROPA 19 EDIF 2 PLANTA 2
28224 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
DELEGACIÓN DE EXTREMADURA
C/ Ana finch, 8 bajo M
06800 Mérida (Badajoz)
Tlfno: 924 387 598 Fax: 924 387 597



PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIAS DE INSTALACIONES PETROLIFERAS

Certificado nº PV14032508/7805/10/2

(Ref: C-IP4-E/T.- h 1/1)

D. ANTONIO MANUEL SANTIAGO CASABLANCA en nombre y representación de OCA ICP, S.A.U. ,
con domicilio social en Avda de Europa 19, Edif. 2, planta 2ª 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid),

CERTIFICA:

Que la siguiente tubería de instalación petrolífera:

- | | |
|-------------------------------|---|
| • PROPIETARIO: | CONYSER |
| • EMPLAZAMIENTO: | P.I. ALDEA MORET C/ CAÑADA S/N CP 10195 ALDEA MORET |
| • FUNCIÓN: | ASPIRACIÓN |
| • MATERIAL/DIÁMETRO/LONGITUD: | POLIETILENO / 2" / 22 |
| • TANQUE AL QUE PERTENECE: | TANQUE Nº 1 gasóleo A |

Ha sido sometida en fecha **15/07/2014**, a la presión de prueba de 2 bar durante 30 minutos
no habiéndose observado fugas ni deformaciones permanentes apreciables.

Resultado: **SATISFACTORIO**

Y para que conste, se emite el presente certificado en Badajoz, a 15 de junio de 2014.

Por OCA ICP, S.A.U.

El inspector

Fdo: ANTONIO MANUEL SANTIAGO CASABLANCA

SEDE SOCIAL

AVDA EUROPA 19 EDIF 2 PLANTA 2
28224 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)
DELEGACIÓN DE EXTREMADURA
C/ Ana finch, 8 bajo M
06800 Mérida (Badajoz)
Tlfno: 924 387 598 Fax: 924 387 597



PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIAS DE INSTALACIONES PETROLIFERAS

Certificado nº PV14032508/7805/10/3

(Ref: C-IP4-E/T.- h 1/1)

D. ANTONIO MANUEL SANTIAGO CASABLANCA en nombre y representación de OCA ICP, S.A.U. ,
con domicilio social en Avda de Europa 19, Edif. 2, planta 2ª 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid),

CERTIFICA:

Que la siguiente tubería de instalación petrolífera:

- | | |
|-------------------------------|---|
| • PROPIETARIO: | CONYSER |
| • EMPLAZAMIENTO: | P.I. ALDEA MORET C/ CAÑADA S/N CP 10195 ALDEA MORET |
| • FUNCIÓN: | VENTEO |
| • MATERIAL/DIÁMETRO/LONGITUD: | POLIETILENO / 2" / 6 |
| • TANQUE AL QUE PERTENECE: | TANQUE Nº 1 gasóleo A |

Ha sido sometida en fecha **15/07/2014**, a la presión de prueba de 2 bar durante 30 minutos
no habiéndose observado fugas ni deformaciones permanentes apreciables.

Resultado: **SATISFACTORIO**

Y para que conste, se emite el presente certificado en Badajoz, a 15 de junio de 2014.

Por OCA ICP, S.A.U.



OCA ICP

El inspector

Fdo: ANTONIO MANUEL SANTIAGO CASABLANCA